

## 冷媒漏えい検知システム フロンキーパー(FK-TOP-3) JRA GL-17適合 対象設備

### ■ 対象設備

フロンキーパーは一般的な冷凍機全般に取付が可能です。また、**冷凍機メーカー、新設既設問わず**に取付が可能です。

### ■ 検知可能冷媒

R22,R134A,R404A,R410A,R407C,R448A,R449A,R463A,R507F,R12,R502,R407F,R507A,R32

※R410A・R32は冷凍機のみ使用可

炭化水素系冷媒は対象外

### ■ 冷媒漏えい検知性能判定試験結果

試験実施機種／構成	JRA又はJIS規格の区分	試験条件	判定結果
KX-R5A2	JRA 4019 コンデンシングユニット	JRA 4019 コンデンシングユニット 定格冷却標準能力試験条件による	合格